

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-ATO - Assessoria Técnico Operacional

Data: 05/09/2022 às 14:24:21

Prezados,

Segue em anexo o pedido de esclarecimento realizado pela empresa GL BRASIL DISTRIBUIDORA. Informamos que o certame ocorrerá amanhã às 09:00 (horário oficial de Brasília - DF), portanto, solicitamos por gentileza que seja elaborada a resposta nesta tarde o quanto antes.

Atenciosamente,

—

Renan de Barros Cordeiro

Assistente Administrativo

Anexos:

Resposta_ao_Pedido_de_Esclarecimento_da_empresa_GLBRASIL.pdf



Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

esclarecimento pregão 14/2022

1 mensagem

Giovani Lós <glbrasildistribuidora@outlook.com>

5 de setembro de 2022 10:54

Para: Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

Prezado pregoeiro Renan, bom dia

Ref ao itens 26 e 27 do tr:

26 -> REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/MACHO

27 --> REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/FÊMEA

Surgiu dúvida se referem-se a registros soldáveis ou roscáveis?

Anexo catálogo da marca a qual ofertamos para sua verificação, por gentileza retornar para que seja cotado corretamente.

Att

Giovani



catalogo plastilit.pdf

10622K

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-ATO - Assessoria Técnico Operacional

Data: 05/09/2022 às 15:34:12

Segue pedido de esclarecimento recebido pela empresa Polyvin.

—

Renan de Barros Cordeiro

Assistente Administrativo

Anexos:

Pedido_de_Esclarecimento_da_empresa_POLYVIN.pdf



Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

Solicitação de esclarecimentos-EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022

3 mensagens

polyvin@polyvin.com.br <Polyvin@polyvin.com.br>

1 de setembro de 2022 21:44

Para: "licitacaoaguasdopantanal@gmail.com" <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

AO

Serviço de Saneamento Ambiental ÁGUAS DO PANTANAL

Prezados (as) Senhores (as),

Polyvin Plásticos e Derivados Ltda, Indústria fabricante de Tubos em PVC, interessada em participar do Pregão Eletrônico 14/2022, solicita o seguinte esclarecimento:

Consta no edital:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20/2022

ITEM 02 - 00023697	TUBO PVC PBA DE 60MM	UN	6.000,00
--------------------	----------------------	----	----------

Solicitamos informar a classe do produto item 02 - CLASSE 12, CLASSE 15 OU CLASSE 20?

A Classe do produto refere-se a pressão do local onde será aplicado o mesmo.

Enviamos anexo nosso catálogo de produtos com o detalhamento dos produtos para vossa verificação - página 7.

Aguardamos por vosso retorno, bem como a retificação do edital constando a classe do produto, que é de extrema importância para a oferta do produto conforme a necessidade deste órgão.

Atenciosamente,

Depto. Licitações

Polyvin Plásticos e Derivados Ltda.

CNPJ: 41.664.871/0001-97

Telefone: (34) 3319 1700 (31) 9 9790 8959



1 POLYVIN CATÁLOGO.pdf
6543K

Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>
Para: "polyvin@polyvin.com.br" <Polyvin@polyvin.com.br>

2 de setembro de 2022 07:42

Bom dia

Segue em anexo a resposta ao pedido de esclarecimento realizado.
Informamos que já houve um questionamento referente à classe do item 2 e que as respostas de todos os pedidos de esclarecimentos se encontram anexas no site desta Autarquia no link destinado às licitações.

www.aguasdopantanal.eco.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação - Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Resposta ao pedido de esclarecimento referente à classe do item 2.pdf
423K

polyvin@polyvin.com.br <Polyvin@polyvin.com.br>

5 de setembro de 2022 12:25

Para: "licitacaoaguasdopantanal@gmail.com" <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

AO

Serviço de Saneamento Ambiental ÁGUAS DO PANTANAL

Prezados (as) Senhores (as),

Polyvin Plásticos e Derivados Ltda, Indústria fabricante de Tubos em PVC, interessada em participar do Pregão Eletrônico 14/2022, solicita o seguinte esclarecimento:

Consta no edital:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20/2022

ITEM 28) TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM COR MARROM, BARRA DE 6M COM ROSCA.

ITEM 12) TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM COR MARROM, BARRA DE 6M COM ROSCA.

ITEM 50) TUBO PVC PBA 75MM, CLASSE 12.

ITEM 51) LUVA DE CORRER PVC PBA 75MM (MARROM)

ITEM 52) ANEL DE BORRACHA PBA 75MM

Solicitamos informar:

ITEM 28) O tubo em PVC solicitado é soldável NBR 5648? Pois se é soldável porque consta no fim da descrição "COM ROSCA".

ITEM 12) Tubo em PVC solicitado é soldável NBR 5648? Pois se é soldável porque consta no fim da descrição "COM ROSCA".

ITEM 50) Solicitamos informar se o TUBO solicitado é Diâmetro nominal DN 75 ou se é Diâmetro externo DE 75. Se é **DN 75** (DE 85), ou DN 65(**DE 75MM**) PBA NBR 5647?

ITEM 51) Solicitamos informar se a LUVA é para TUBO DN 75 DE 85 OU para TUBO DN 65 DE 75MM NBR 5647?

ITEM 52) Solicitamos informar se o ANEL de borracha é para TUBO DN 75 ou para TUBO DE 75.

Aguardamos por vosso retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 56- 039/2021

De: Felipe L. - AP-ATO

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 05/09/2022 às 17:36:07

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-COED, AP-LIC, AP-CC, AP-CA, AP-AJ, AP-E, AP - RSA - Administrativo

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Prezado,

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa GL BRASIL DISTRIBUIDORA **Despacho Licitação Águas do Pantanal - 54- 039/2021**, ambos os itens são registros roscáveis, o item 26 é rosca externa em ambos os lados (externa/externa) e o item 27 é rosca interna de um lado e externa do outro lado (externa/interna)

Att,

—
Felipe Franklim Brito de Lima
Assessor Técnico Operacional



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF54-416B-3132-7F2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE FRANKLIM BRITO DE LIMA (CPF 001.XXX.XXX-51) em 05/09/2022 16:36:17 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BF54-416B-3132-7F2A>

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 57- 039/2021

De: Felipe L. - AP-ATO

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 05/09/2022 às 17:50:48

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-COED, AP-LIC, AP-CC, AP-CA, AP-AJ, AP-E, AP - RSA - Administrativo

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Prezado,

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Polyvin Despacho Licitação Águas do Pantanal - 55- 039/2021, segue os esclarecimentos abaixo:

- Item 28 é soldável;
- Item 12 é soldável;
- Item 50, 51 e 52 o DN 75 e DE 85 mm NBR 5647.

Att,

—

Felipe Franklim Brito de Lima
Assessor Técnico Operacional



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3FB-9392-C57F-B7A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE FRANKLIM BRITO DE LIMA (CPF 001.XXX.XXX-51) em 05/09/2022 16:51:05 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F3FB-9392-C57F-B7A0>