



Esclarecimentos PE 06/2022

2 mensagens

Tiago Meirelles Alves <tiago.alves@projesan.com>

4 de julho de 2022 07:45

Para: "licitacaoaguasdopantanal@gmail.com" <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

A
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE CÁCERES-ÁGUAS DO PANTANAL-MT
Setor de Licitações
A/C Pregoeiro(a)

Bom dia!!

Solicito esclarecimentos abaixo referente **Pregão Eletrônico 06/2022:**

- 1) Sobre o preenchimento da proposta no que se refere a Marca do produto favor esclarecer: No item 6.1.2 E 6.1.3 solicita a marca e fabricante, já no item 7.2.2 pede para não identificar sob pena de desclassificação, como devemos proceder? Caso a marca seja o nome da empresa devo colocar Marca Própria ?
- 2) Qual será o volume solicitado a cada entrega dos itens 1, 4 e 9 ?
- 3) Possuem tanque de armazenagem para o item 9? Ou teríamos que entregar em embalagens de 200 Litros conforme Edital ?
- 4) Qual o custo estimado para os itens 1, 4 e 9?
- 5) Qual os fornecedores e valores atuais dos itens 1, 4 e 9 ?

Aguardo.

Obrigado!

Tiago Meirelles Alves
Projesan Saneamento Ambiental Ltda
CNPJ: 80.696.479/0001-81

Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

4 de julho de 2022 14:42

Para: Tiago Meirelles Alves <tiago.alves@projesan.com>

Boa tarde.

Em resposta à pergunta nº 1:

A marca e fabricante deve ser informada na proposta cadastrada no sistema, caso a marca/fabricante seja o nome da empresa, realmente deve ser inserido "marca própria".

Porém, a proposta em PDF, assinada e timbrada, que deve ser anexada na plataforma, diferentemente da cadastrada no sistema, deve ser mencionado o nome da marca/fabricante.

Em resposta à pergunta nº 4:

O edital está com o valor estimado sigiloso, ou seja, o mesmo só será divulgado após a etapa de lances. Nesse sentido, todos os participantes deverão ofertar seus preços praticados no mercado.

A resposta às outras perguntas segue em anexo.

Att.

Vinicius Leal

Equipe de Apoio

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Resposta ao pedido de Esclarecimento Projesan.pdf

101K

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 38- 028/2022

De: Thais H. - AP-E

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 04/07/2022 às 11:03:29

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-COED, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-E

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA E SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Prezados,

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa Projesan Saneamento Ambiental Ltda, segue:

2) Qual será o volume solicitado a cada entrega dos itens 1, 4 e 9 ?

Informo que dentre os produtos citados, o sulfato de alumínio (item 1) é o produto de maior consumo na ETA, além disso, como não possuímos espaço para armazenar grande quantidade deste produto, o pedido é em torno de 10.000 a 15.000 kg/mês. Para o polímero aniônico (item 4), a entrega, em média, é de 200 a 300 kg a cada 2 meses. Já para o PAC (item 9), não consigo responder de forma assertiva qual o pedido mínimo a ser realizado, pois estamos estudando a possibilidade de uso contínuo deste produto. Diante disso, a melhor forma de receber esse produto seria em embalagens de 200L, contudo, não temos objeção de receber a granel, contanto que a nossa capacidade máxima de armazenamento é de 5.000L, além disso, pretende-se utilizar este produto em períodos chuvosos.

3) Possuem tanque de armazenagem para o item 9? Ou teríamos que entregar em embalagens de 200 Litros conforme Edital ?

A melhor forma de receber esse produto seria em embalagens de 200L, contudo, não temos objeção de receber a granel, contanto que a nossa capacidade máxima de armazenamento é de 5.000L, além disso, pretende-se utilizar este produto em períodos chuvosos.

4) Qual o custo estimado para os itens 1, 4 e 9?

Essas informações estão disponíveis no nosso portal da transparência.

5) Qual os fornecedores e valores atuais dos itens 1, 4 e 9 ?

As informações referente aos fornecedores e valores estão disponíveis no nosso portal de transparência. Segue o link de acesso <http://192.168.1.25:8079/transparencia/>

Sendo o que havia para o momento, me coloco a disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Thais Hurtado
Engenheira Química





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8380-2DFB-072B-227F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THAIS CRISTINA COUTO HURTADO (CPF 051.XXX.XXX-60) em 04/07/2022 10:03:38 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8380-2DFB-072B-227F>