



Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE28/2023

1 mensagem

Victor Bastos <victor@skfautomacao.ind.br>

1 de dezembro de 2023 às 10:24

Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com

Cc: "suzanfernandes@skfautomacao.ind.br" <suzanfernandes@skfautomacao.ind.br>

Prezados,

Bom dia,

Somos representantes da *SK Fernandes Automação Industrial LTDA (CNPJ: 27.253.891/0001-44)*, e como fornecedores autorizados da marca WEG, gostaríamos de solicitar alguns esclarecimentos sobre o *PE 28/2023*, fundamentais para a eficiência do nosso processo de fornecimento:

1. No que se refere ao Item 1 do termo de referência, poderia fornecer as especificações detalhadas do inversor solicitado? Observamos que a descrição correspondente encontra-se em branco no edital.
2. Para os Itens 2 a 7 do termo de referência, seria possível obter as especificações técnicas necessárias relacionadas às correntes e potências mencionadas? Essas informações são cruciais para garantir a precisão na avaliação e seleção dos equipamentos correspondentes.
3. Origem do Material: Gostaríamos de confirmar se o material atualmente em utilização é fornecido pela WEG, assegurando a qualidade e compatibilidade com os padrões estabelecidos.
4. Documentação Complementar: Por gentileza, disponibilizem a folha de dados do material em questão, se possível.

Essas informações são cruciais para garantir a continuidade da excelência nos serviços prestados pela SK Fernandes Automação Industrial LTDA. Agradecemos antecipadamente pela pronta resposta.

Atenciosamente,

*Victor Bastos**Analista Júnior de Licitações***SKF AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL**

(47) 2033-1747

<https://www.skfautomacao.ind.br>

1. No que se refere ao Item 1 do termo de referência, poderia fornecer as especificações detalhadas do inversor solicitado? Observamos que a descrição correspondente encontra-se em branco no edital.

R: o Item 01, se refere: INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 150 CV, 380V, 211A, 50/60HZ. O edital será retificado, para inserção correta do item no edital.

2. Para os Itens 2 a 7 do termo de referência, seria possível obter as especificações técnicas necessárias relacionadas às correntes e potências mencionadas? Essas informações são cruciais para garantir a precisão na avaliação e seleção dos equipamentos correspondentes.

R: Segue abaixo resposta para cada item:

Item: 02 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 125 CV, 380V, 180A, 50/60HZ

-Potência: 125cv

-Alimentação:380V

-Corrente: 180A

-Frequência: 50/60HZ

Item: 03 INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 125CV, 220V E 312A, 50/60HZ

-Potência: 125cv

-Alimentação:220V

-Corrente: 312A

-Frequência: 50/60HZ

Item: 04 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 40,0 CV, 220 V, 105A, 50/60HZ

-Potência: 40cv

-Alimentação:220V

-Corrente: 105A

-Frequência: 50/60HZ

Item: 05 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 60,0 CV, 220 V, 145A, 50/60HZ

-Potência: 60cv
-Alimentação:220V
-Corrente: 145A
-Frequência: 50/60HZ

Item: 06 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 20 CV, 220 V, 50/60HZ, 56A

-Potência: 20cv
-Alimentação:220V
-Corrente: 56A
-Frequência: 50/60HZ

Item: 07 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 10 CV, 220 V, 50/60HZ, 33A

-Potência: 30cv
-Alimentação:220V
-Corrente: 33A
-Frequência: 50/60HZ

Item: 08 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 5 CV, 220 V, 50/60HZ, 16A

-Potência: 5cv
-Alimentação:220V
-Corrente: 16A
-Frequência: 50/60HZ

3. Origem do Material: Gostaríamos de confirmar se o material atualmente em utilização é fornecido pela WEG, assegurando a qualidade e compatibilidade com os padrões estabelecidos.

R: Todos os Inversores de Frequência da Autarquia Águas do Pantanal, são da marca WEG, portanto, conforme item 19.10, 19.15 e 19.16 do presente edital, são exigidos que os mesmos sejam da marca WEG.

4. Documentação Complementar: Por gentileza, disponibilizem a folha de dados do material em questão, se possível.

R: Segue descrição com respectivo link de acesso do modelo referência para cada item.

| DESCRIÇÃO | FONTE |
|---|---|
| INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 150 CV, 380V, 211A, 50/60HZ | https://www.viewtech.ind.br/inversor-de-frequencia-weg-cfw11-trifasico-150cv-380v-211a |
| INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 125 CV, 380V, 180A, 50/60HZ | https://www.viewtech.ind.br/inversor-de-frequencia-weg-cfw11-trifasico-125cv-380v-180a?gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiWA_-A-NLQ2TU3wVRGYTfMtRPBrHDtDGBLbrG9KbrXjmkI0ZTgK1f15FQZkRoCD4MQAvD_BwE |
| INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 125CV, 220V E 312A, 50/60HZ | https://www.dimensional.com.br/inversor-3f-220v-312a-125cv-rfi-cfw110312t2sz-weg/p?idsku=1099955&gclid=Cj0KCQjwqP2pBhDMARISAJQ0CzoIG4wWpfP4BGFPfdeEW1JMInAm_R5wsyzzCFUX-7LgePiVY2n73WgaAsfkEALw_wcB |
| INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 40,0 CV, 220 V, 105ª, 50/60HZ | https://www.viewtech.ind.br/inversor-de-frequencia-weg-cfw11-trifasico-40cv-220v-105a?gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiWA_-A-NJvaOiJThleNNDumUQNbBxBwrfi9G2KTtNsFUF2os3NIIM87AmtaRoCpooQAvD_BwE |
| INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 60,0 CV, 220 V, 145A, 50/60HZ | https://www.viewtech.ind.br/inversor-de-frequencia-weg-cfw500-trifasico-50cv-220v-145a?gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiWA_-A-NAfrO4F2FgVCAvIerh2qi_kvndLWBsQVQ2x3UjYejR7FiCRchoCJ-4QAvD_BwE |
| INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 20 CV, 220 V, 50/60HZ, 56A | https://www.viewtech.ind.br/inversor-de-frequencia-weg-cfw500-trifasico-20cv-56a-220v-geracao-2?gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiWA_-A-NHmV56cIYkVBO74tLPlvYDXQgZOCvPd8bM0oN5M_aObUlhy_g6T3hoCJkQAvD_BwE |
| INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 10 CV, 220 V, 50/60HZ, 33A | https://www.viewtech.ind.br/inversor-de-frequencia-weg-cfw500-trifasico-10cv-220v-33a-g2-hd?gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiWA_-A-NLJln3Ao99JYG50fAimChq2i6W7ybol2B91bDIBbnNn4UN-r7ZO90xoC1GkQAvD_BwE |
| INVERSOR DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, 5 CV, 220 V, 50/60HZ, 16A | https://www.viewtech.ind.br/inversor-de-frequencia-weg-cfw500-trifasico-5cv-220v-16a-geracao-2?gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiWA_-A-NLj2REd4hGStO0U3jq-9mVuELHP99I1qWqzD8L3pGm14vf9pP679shoC8P8QAvD_BwE |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2DF0-404F-6AED-BF4B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 01/12/2023 14:26:39 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2DF0-404F-6AED-BF4B>