

ESCLARECIMENTO

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DO TIPO PERISTÁLTICA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Número do Processo: N° 101/2023

Número da Licitação: N° 01/2024

Com relação à licitação em referência, solicitamos ao Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, a resposta ao receber a solicitação de esclarecimento transcritas abaixo:

1. Referente a solicitação que a bomba tenha um painel de LCD integrado, propormos o dimensionamento e fornecimento de um único painel elétrico com LCD com controle e operação individual de cada bomba dosadora. Será possível oferta e fornecer desta forma, apenas um painel elétrico com LCD integrado, para o controle e operação de todas as bombas?

Santana de Parnaíba, 22 de janeiro de 2024.

Watson Marlow Bredel Ind. e Com. De Bombas Ltda
Renato Ferreira Monticelli

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 28- 101/2023

De: Mauri J. - AP-ATO

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 24/01/2024 às 11:02:19

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-CPAT, AP-CONT, AP-COMP, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-E

Aquisição de bombas dosadoras

Prezados,

Em relação ao questionamento presente no despacho n° 25, segue resposta:

R: Será aceito o painel LCD de forma integrada, desde que, todas as bombas dosadoras, possam ser operadas de forma individual, e sua visualização possa ser individualizada ou em grupo. Sendo assim, solicitamos algum modelo referência com esta utilização.

—
Mauri Queiroz de Menezes Junior
Engenheiro Sanitarista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97F4-6FD2-D700-C56D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 24/01/2024 10:02:29 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/97F4-6FD2-D700-C56D>