

---

**ESCLARECIMENTO - PE 01/2024**

1 mensagem

**Ramos, Aline** <ramos.aline@prominent.com>

22 de janeiro de 2024 às 16:39

Para: "licitacaoaguasdopantanal@gmail.com" &lt;licitacaoaguasdopantanal@gmail.com&gt;

Ao

Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 01/2024

Solicitamos esclarecimentos dos pontos abaixo:

1. "19.7. A empresa deverá realizar a instalação e start-up presencial dos sistemas."

*Após análise ao edital verificamos a solicitação de instalação do equipamento*

Poderia nos informar o que seria a instalação? Contemplaria alvenaria, hidráulica e elétrica? Pois a maioria das empresas não tem esse recurso. Se necessário o serviço. *Questionamos se esse item poderá ser desconsiderado.*

2. *Para o item 01 - solicitamos a aceitação de vazão máxima de 65 L/H – e pressão de 5 bar*

3. *Para o item 02 - solicitamos a aceitação de faixa de vazão de 11 a 110 L/H – e pressão de 8 bar.*

Atenciosamente / Best Regards

**Aline Ramos**

Internal Sales

**ProMinent Brasil Ltda**

Rua José Medeiros de Albuquerque, 355 - 365

Taboão - São Bernardo do Campo / SP

CEP: 09662-030, Brasil

[www.prominent.com.br](http://www.prominent.com.br)E-mail: [ramos.aline@prominent.com](mailto:ramos.aline@prominent.com)Blog: <https://mkt-prominent.com>

Phone: +55 11 4176-0722 - Ext.: 256





Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada. Se você não é o destinatário deste (ou recebeu esta mensagem erroneamente), por favor notifique o remetente imediatamente e apague esta mensagem. Qualquer cópia, distribuição ou divulgação não autorizada desta mensagem é estritamente proibida.

This eMail contains confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this eMail in error), please notify the sender immediately and delete this eMail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the eMail's content is strictly forbidden.

## Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 29- 101/2023

**De:** Mauri J. - AP-ATO

**Para:** AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

**Data:** 24/01/2024 às 11:03:27

**Setores envolvidos:**

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-CPAT, AP-CONT, AP-COMP, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-E

### Aquisição de bombas dosadoras

Prezados,

Em relação ao questionamento presente no despacho n° 26, segue resposta:

1: “19.7. A empresa deverá realizar a instalação e start-up presencial dos sistemas.” Após análise ao edital verificamos a solicitação de instalação do equipamento Poderia nos informar o que seria a instalação? Contemplaria alvenaria, hidráulica e elétrica? Pois a maioria das empresas não tem esse recurso. Se necessário o serviço. Questionamos se esse item poderá ser desconsiderado.

R: A empresa deverá se responsabilizar, quanto a instalação da bomba e suas peças, desconsiderando a parte elétrica, hidráulica e alvenaria, o qual, será conectada em nossos sistemas.

2: Para o item 01 - solicitamos a aceitação de vazão máxima de 65 L/H – e pressão de 5 bar.

R: Não será aceito, pois não atende ao solicitado no TR.

3. Para o item 02 - solicitamos a aceitação de faixa de vazão de 11 a 110 L/H – e pressão de 8 bar.

R: Será aceito.

—  
**Mauri Queiroz de Menezes Junior**  
*Engenheiro Sanitarista*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F21D-1E4A-EF82-9DB3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 24/01/2024 10:03:40 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F21D-1E4A-EF82-9DB3>