



Esclarecimento SRP 06/2024

1 mensagem

Tathiane Santos <tathiane.licitacao@gmail.com>
Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com

7 de março de 2024 às 10:01

Bom dia!

Prezados,gostaria de tirar algumas dúvidas.

1^a: As bombas seriam mancalizadas ou monobloco ?

2^a : Visto que os modelos de referência são com selo mecânico e nas características pedem vedação por gaxeta, os modelos de referência vão ser aceitos ?

Cordialmente,

Tathiane Santos
Analista de Licitação

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 28- 109/2023

De: Mauri J. - AP-ATO

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 07/03/2024 às 15:06:40

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-CONT, AP-COMP, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-E

Futura e Eventual Aquisição de conjunto MotoBomba

Prezados

Segue resposta ao questionamento da Tathiane Santos, presente no despacho retro:

Conjunto Motobomba, do tipo monobloco ou mancalizados, podem ser aceitos, desde que atendidos todas as exigências referente ao TR, neste caso, vazão (Q), altura manométrica (HM) e eficiência. No caso de monobloco, a mesma não necessita de acoplamento, porém a base, pode ser elaborada a parte, como forma de atendimento ao TR.

Será aceito vedação em Selo Mecânico.

—
Mauri Queiroz de Menezes Junior
Engenheiro Sanitarista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB85-9789-56D9-D6F8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 07/03/2024 14:06:49 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/AB85-9789-56D9-D6F8>