

SOLICITO ESCLARECIMENTO - ÁGUAS DO PANTANAL/MT - PE 05/2024 - KIM8295

1 mensagem

[Hidroluna] Diogo Matuo <corporativo@hidroluna.com.br>
Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com
Cc: corporativo@hidroluna.com.br

7 de março de 2024 às 13:07

Boa tarde! Tudo bem?

Referente ao pregão eletrônico 05/2024 :

Os tubos do item 12 podem ser fornecidos TUBOS PVC-O 12,5 MPA NBR 15750:2009 intercambiável com a NBR7665



Diogo Matuo
Setor Corporativo
diogo@hidroluna.com.br
+55 (48) 3246-0466



- Tubo PEAD Predial
- Tubo PVC PBA NBR 5647
- Tubo PVC Coletor de Esgoto NBR 7362
- Tubo PVC Coletor de Esgoto Corrugado
- Tubo PVC Defofo NBR 7665





PREGAO ELETRONICO 05-2024-ASSINADO DIGITAL.pdf

646K

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 67- 091/2023

De: Mauri J. - AP-ATO

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 07/03/2024 às 16:01:45

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-LIC, AP-CA, AP-Contabilidade, AP-AJ, AP-E, AP-LIC-CON

Materiais Ampliação de meta Santo Antônio

Prezados,

Em resposta aos questionamentos presente no despacho retro, é o que segue:

Poderá ser aceito TUBOS PVC-O 12,5 MPA

—

Mauri Queiroz de Menezes Junior
Engenheiro Sanitarista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 077D-B0BC-F34A-65E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 07/03/2024 15:01:53 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/077D-B0BC-F34A-65E5>