
ESCLARECIMENTO REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024

1 mensagem

Thais SILVA <thais.silva1@br.abb.com>

8 de março de 2024 às 12:52

Para: "licitacaoaguasdopantanal@gmail.com" <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

Boa tarde,

- Estamos considerando motor com fator de serviço 1,25 com elevação de temperatura/isolação – F/F. Podemos seguir dessa forma?

Atenciosamente;**ABB**

—

Thaís Silva

Sales Support Analyst

Motion

[Clique aqui e saiba tudo sobre as soluções ABB para o saneamento](#)

ABB Automação Ltda.

Rodovia Senador José Ermirio de Moraes, km 11

18087-125, Sorocaba - SP, BR

Email: thais.silva1@br.abb.com

Contato: (15)99805-8481

www.abb.com.br

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 31- 109/2023

De: Mauri J. - AP-ATO

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 08/03/2024 às 18:04:11

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-CONT, AP-COMP, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-E

Futura e Eventual Aquisição de conjunto MotoBomba

Prezados

Segue resposta ao 2º questionamento da empresa ABB Automação, presente no despacho retro:

Podem segui com elevação de temperatura/isolação – F/F.

—

Mauri Queiroz de Menezes Junior

Engenheiro Sanitarista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97BD-D62E-C0BB-3F92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 08/03/2024 17:04:17 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/97BD-D62E-C0BB-3F92>