

**SOLICITO ESCLARECIMENTO - AGUAS DO PANTANAL/MG - PE 07/2024 - DIG1857**

2 mensagens

**[Hidroluna] Diogo Matuo** <corporativo@hidroluna.com.br>

30 de abril de 2024 às 14:16

Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com

Cc: corporativo@hidroluna.com.br

Boa tarde! Tudo bem?

Referente ao Pregão Eletrônico 07/2024, referente aos itens 105, 106 ,107:

Qual a classe do tubo solicitado?

As conexões JEI podem ser fornecidas com virola e anel toroidal?



**Diogo Matuo**  
Setor Corporativo  
[diogo@hidroluna.com.br](mailto:diogo@hidroluna.com.br)  
+55 (48) 3246-0466




- Hidrômetros
- Conexões PP para PEAD
- Registro em PP para PEAD



divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da empresa são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal. Caso não seja uma das pessoas autorizadas a acessar as informações aqui contidas, destrua-a imediatamente.

---

 **1191.pdf**  
1493K

---

**Licitação Aguas do pantanal** <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>  
Para: "[Hidroluna] Diogo Matuo" <corporativo@hidroluna.com.br>

2 de maio de 2024 às 13:45

Boa tarde!

Segue abaixo a resposta do setor demandante:

Item 105, classe 12.

Não serão aceitos conexões JEI com virola e anel toroidal.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



(65) 3221-2002 - (65) 3221-2003  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
[www.aguasdopantanal.eco.br/licitacoes](http://www.aguasdopantanal.eco.br/licitacoes)  
Rua Voluntários da Pátria, nº 548, Centro, Cáceres/MT - CEP:78210-210