

SOLICITO ESCLARECIMENTO - ÁGUAS DO PANTANAL/MT - PE 07/2024 - DIG1857

2 mensagens

[Hidroluna] Diogo Matuo <corporativo@hidroluna.com.br>
Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com
Cc: corporativo@hidroluna.com.br

2 de maio de 2024 às 13:09

Boa tarde! Tudo bem?

Referente ao pregão eletrônico 07/2024 , sobre os itens 27,28,29, e 30 do lote 6:

As borboletas são no padrão AWWA ou API?



Diogo Matuo
Setor Corporativo
diogo@hidroluna.com.br
+55 (48) 3246-0466



- Hidrômetros
- Conexões PP para PEAD
- Registro em PP para PEAD



O conteúdo deste documento é de propriedade da Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda e contém informações confidenciais, de uso exclusivo de seus proprietários e pessoas autorizadas. O acesso às informações contidas neste documento é proibido a terceiros. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da empresa são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal. Caso não seja uma das pessoas autorizadas a acessar as informações aqui contidas, destrua-a imediatamente.

 **1191.pdf**
1493K

Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>
Para: "[Hidroluna] Diogo Matuo" <corporativo@hidroluna.com.br>

3 de maio de 2024 às 14:05

Boa tarde!

Segue abaixo a resposta do setor demandante:

Os itens 27, 28, 29 e 30, são válvula de RETENÇÃO, do tipo wafer, ou seja sem flanges.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



(65) 3221-2002 - (65)3221-2003
Comissão Permanente de Licitação - CPL
www.aguasdopantanal.eco.br/licitacoes
Rua Voluntários da Pátria, nº 548, Centro, Cáceres/MT - CEP:78210-210