

Solicitação de Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 _ ACCELL

2 mensagens

Tiago Bonfim <tbonfim@accellsolutions.com>

11 de julho de 2024 às 15:23

Para: "licitacaoaguasdopantanal@gmail.com" <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

Cc: Arthur Barros Barbante <Arthur.Barbante@accellsolutions.com>

Prezado Pregoeiro (a), boa tarde!

A empresa Accell Soluções para Energia e Água LTDA, CNPJ 60.882.719/0006-30, vem por meio deste solicitar o seguinte esclarecimento com relação ao pregão eletrônico 011/2024.

Na descrição técnica contida no termo de referência dos itens 22 e 23 (hidrômetros), consta na que o medidor deve ser de 1/2" (DN 15), porém no decorrer da especificação diz que o medidor deve ser de 3/4" (DN 20).

Segue a imagem abaixo para melhor entendimento.

ITEM	Cod. TCE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT
22	00065202	<p>Hidrômetro de 1/2" Qmáx 1,5 m³/h - Comp 115mm - Unijato/Polycarbonato/Magnético CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: -Medidor residencial Unijato para água fria - Hidrômetro, com relojoaria seca, construída em polycarbonato de alta resistência e cúpula resistente ao impacto e as intempéries. -A relojoaria deve ser inclinada à 45°, conforme normas: ISO 4065 e derivadas, ABNT NBRNM212 e portaria do INMETRO 246/2000. ESPECIFICAÇÃO: -Vazão Máxima: 1,5 m³/h -Vazão Nominal: 0,75 m³/h -Vazão de transição: 0,06 m³/h -Vazão Mínima: 0,015 m³/h Vazão de partida: 6 l/h -Diâmetro Nominal: 20 mm (3/4)" -Classe metrológica: B; -Relojoaria giratória, sem limitador de fim de curso; Blindagem magnética: atendendo a norma NBR 15538/14; Comprimento sem conexões 115 mm. Bujão de lacração metálico. Grau de Proteção da relojoaria IP68, não poderá ter problemas de embaçamento durante a vida útil do hidrômetro. -Posição de trabalho: Horizontal -O hidrômetro deverá ser fornecido com a tampa plástica de proteção da relojoaria; -Apresentar seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça do hidrômetro e gravação</p>	UND	10000

Diante disso, solicitamos o esclarecimento de qual diâmetro devemos ofertar, DN 15 ou DN 20?

Grato pela atenção desde o momento.

Atenciosamente,

Tiago Bonfim

Gerente de Vendas

Office: (19) 3471-8400 / Extension: 8415

WhatsApp: (19) 99303-5007

www.accellsolutions.com



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações confidenciais. Seu conteúdo é para uso exclusivo do destinatário. Se você recebeu por engano, por favor, notifique o remetente respondendo esta mensagem e a elimine sem reproduzir, armazenar ou divulgar seu conteúdo. A sua divulgação poderá infringir normas da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709 de 2018).

Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>
Para: Tiago Bonfim <tbonfim@accellsolutions.com>

17 de julho de 2024 às 08:44

Bom dia!

O edital foi retificado corrigindo a descrição dos itens.

Segue abaixo o link do nosso site para acessar o edital:

<https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/112024256/>

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



(65) 3221-2002 - (65)3221-2003
Comissão Permanente de Licitação - CPL
www.aguasdopantanal.eco.br/licitacoes
Rua Voluntários da Pátria, nº 548, Centro, Cáceres/MT - CEP:78210-210