
DUVIDA PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024 - ITENS 34 E 36.

2 mensagens

Comercial <comercial@navodap.com.br>
Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com

24 de julho de 2024 às 09:19

Bom dia prezados (a);

Referente ao pregão eletrônico de nº 11/2024 de materiais hidráulicos e hidrômetros, gostaria de um esclarecimento referente aos itens 34 e 36 do respectivo pregão:

ITEM 34 - KIT CAVALETE RÍGIDO BRANCO ROSCÁVEL 1½" (DN 40 mm). DEVE CONTER NO KIT **04 JOELHOS PVC RÍGIDO ROSCAVEL BRANCO 1½" COM ANEL DE REFORÇO**, 01 REGISTRO PVC.

Os joelhos roscáveis em PVC 1.1/2 não existe com reforço metálico, seria possível substituir esses joelhos em PVC por joelho galvanizado ?

Esse mesmo pedido de esclarecimento também se aplica ao item 36, a onde é solicitado: KIT CAVALETE RÍGIDO BRANCO ROSCÁVEL 1" (DN 25mm). DEVE CONTER NO **KIT 04 JOELHOS PVC RÍGIDO ROSCAVEL BRANCO 1" COM ANEL DE REFORÇO**, 01 REGISTRO PVC ESFERA CABEÇA TIPO BORBOLETA ROSCA MACHO 1" PARA LIGAÇÕES PREDIAIS.

Podemos substituir os joelhos em PVC por joelhos galvanizados ?

Desde já agradeço a atenção e aguardo um retorno o mais breve possível;

Atenciosamente,

David Jones

Departamento de Licitações

Navodap Com. de Materiais Hidráulicos LTDA

(41) 3275-0577



**NAVODAP - COMÉRCIO DE
MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI**

Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>
Para: comercial@navodap.com.br

25 de julho de 2024 às 16:37

Boa tarde!

Segue abaixo a resposta do setor demandante:

"Será aceito joelhos galvanizados."

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



(65) 3221-2002 - (65) 3221-2003
Comissão Permanente de Licitação - CPL
www.aguasdopantanal.eco.br/licitacoes
Rua Voluntários da Pátria, nº 548, Centro, Cáceres/MT - CEP: 78210-210