



Licitação Aguas do pantanal <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

Aerador Flutuante de Fluxo Descendente

1 mensagem

juancarlos@despurifil.com.br <juancarlos@despurifil.com.br>
Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com

16 de abril de 2025 às 09:54

Ao Departamento Técnico,

Referente ao pregão eletrônico 06/2025,

Estimado Senhores, referente ao Item 9 do edital (Aerador Mecânico Flutuante Fluxo Descendente de 15 CV).

Encontramos grandes divergências nas especificações do Aerador, pois, no título é dito que o fluxo do aerador é descendente, ou seja, a introdução de oxigênio é de cima para baixo. Porém nas especificações seguintes existe uma mistura com o Aerador Mecânico Flutuante Fluxo ASCENDENTE, que por sua vez tem o fluxo de oxigenação do efluente de baixo para cima.

Nossa pergunta é: Que tipo de Aeradores vocês precisam : ascendente ou descendente ?

Estamos enviando uma apresentação do aerador descendente da Despurifil, que atualmente é o mais procurado no mercado Brasileiro onde já vendemos mais de seis mil equipamentos. Gentileza acusar o recebimento e responder o mais rápido possível.

Atenciosamente,

Despurifil Ind. e Com. Equip. para Tratamento de Água Ltda

Juan Carlos Soto Rubio

Diretor Comercial

Fone: (11) 3783 - 8900

Celular: (11) 9 9657 - 9678

E-mail: juancarlos@despurifil.com.br

www.despurifil.com.br



Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o **Meio Ambiente**.

Information contained therein or take any action based on the content received, in addition to deleting it immediately. This environment is monitored.

 **Aerador Descendente.pdf**
4557K

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 28- 062/2024

De: Mauri J. - AP-ATO

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 16/04/2025 às 11:24:10

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-E

Aquisição de conjuntos moto bombas 2025

Prezados,

Em resposta ao questionamento no despacho retro, informo:

AERADOR MECÂNICO FLUTUANTE FLUXO DESCENDENTE.

—

Mauri Queiroz de Menezes Junior
Engenheiro Sanitarista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9AD-D929-7ADF-FEDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 16/04/2025 10:24:17 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E9AD-D929-7ADF-FEDC>