



ESCLARECIMENTO - PE 17/2023

1 mensagem

Comercial - Kharisma Comercial <comercial@kharismacomercial.com.br>

20 de julho de 2023 às
08:49

Para: "licitacaoaguasdopantanal@gmail.com" <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

Bom dia!

Kharisma Comercial LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 17.475.850/0001-49, sediada na [Rodovia Raposo Tavares Km 22,5](#) The Square Bloco C Sala 413 - Lageadinho - Cotia CEP: 06.709.015 SP, vem perante Vossa Senhoria, solicitar esclarecimento do edital, conforme abaixo transcritos.

A Kharisma interessada em participar da licitação Pregão Eletrônico 17/2023 que tem por objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, SUBMERSA E SUBMERSÍVEL, analisou as previsões do edital encontrando a dúvida a seguir exposto referente ao item 1 ao 11:

Qual seria especificamente a tensão (V) das motobombas dos itens 1 ao 11?

Em relação ao material do rotor solicitado no edital, seria em aço inox, no entanto, o modelo referência da Ebara (THEBE) é em Tecno polímero. Gostaria de saber se podemos manter esse modelo com o rotor sendo outro material, seguindo o modelo referência da Ebara especificado no Edital.

Frente a todo o acima suscitado, requer que todas as questões sejam devidamente esclarecidas, no intuito de que o certame licitatório transcorra de forma cristalina e na melhor forma de direito.

São Paulo, 20 de julho de 2023

Atenciosamente.

Arthur Borges

(11) 46121403

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 47- 005/2023

De: Mauri J. - AP-ATO

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

Data: 21/07/2023 às 15:16:34

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-CONT, AP-COMP, AP-COAED, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-CRH-ADM, AP-LIC-PRES

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PONTANAL, DE CÁCERES/MT

Segue em anexo, resposta ao pedido de esclarecimento presente no despacho nº 45.

—

Mauri Queiroz de Menezes Junior
Engenheiro Sanitarista

Anexos:

Resposta_ao_pedido_de_esclarecimento_KHARISMA.pdf

-Qual seria especificamente a tensão (V) das motobombas dos itens 1 ao 11?

R: Todos 220V.

- Em relação ao material do rotor solicitado no edital, seria em aço inox, no entanto, o modelo referência da Ebara (THEBE) é em Tecno polímero. Gostaria de saber se podemos manter esse modelo com o rotor sendo outro material, seguindo o modelo referência da Ebara especificado no Edital?

R: Será aceito em Tecnopolímero.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0EBC-BE45-97E9-205F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 21/07/2023 14:17:52 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0EBC-BE45-97E9-205F>